

Kennlinien ASK...50

50 Hz – 1450 min^{-1}



60 Hz – 1750 min^{-1}



Verbindliche Kennlinien nur aus SPAIX
Diese Kennlinien dienen nur zur Vorauswahl und variieren leicht in Abhängigkeit vom Werkstoff. Verbindlich sind nur Kennlinien der Auslegungssoftware SPAIX.

Prüfbedingungen
Die Kennlinien gelten für die Förderung von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C bei Nenndrehzahl.

Leistungstoleranz
Förderstrom ± 10 %, Förderhöhe ± 10 %, Leistung + 10 %
Bei abweichenden Eigenschaften des Fördermediums ändern sich die Kennlinien.

NPSH-Wert
Der hier dargestellte NPSH-Wert ist der erforderliche NPSH-Wert der Pumpe $NPSH_{erforderlich}$ und muss mit einem Zuschlag von mindestens 0,5 m größer sein als der NPSH-Wert der Anlage $NPSH_{vorhanden}$, um Kavitationsschäden auszuschließen.
D. h. $NPSH_{vorhanden} \geq NPSH_{erforderlich} + 0{,}5$ m.

Zulaufhöhe
Die hier dargestellte Zulaufaufhöhe gilt für geschlossene Systeme bei siedender Flüssigkeit mit kurzer Zulaufleitung.
D. h. $NPSH_{erforderlich} \geq NPSH_{vorhanden} \geq Hs_{min}$ könnte einen Druckabfall und erhöhte Vibration zur Folge haben.

Ein Förderleistungsabfall entsteht durch Gasmitförderung bei siedenden Flüssigkeiten. Dabei gilt: $NPSH_{vorhanden} > Hs_{min}$.